

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χ' Δημητρίου

Τ.Κ.: 581 00

Πληροφορίες: Μ. Μιχαηλίδης

Τηλέφωνο: 23823 50812

FAX: 23820 29033

Γιαννιτά 28 / 11 / 2011

Αριθμ. πρωτ.: 75012

Προς: GLASSART

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Α.Ε.

16° χλμ. Λεωφ. Σπάτων.

Οδός Παλαιοπαναγίας 15351 Παιανία

ΤΗΛ. 210 6669112

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (WC) 2^{ου} Λυκείου Γιαννιτσών»

Σχετ: Αίτηση με αρ. πρωτ. 63058/ΕΚ. 23-11-2012

Σας γνωρίζουμε ότι επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που αναφέρεστε στο παραπάνω έγγραφο σας με αρ. πρωτ. 63058/ΕΚ 6215/ 23-11-2012 τα εξής:

- 1) Στην διακήρυξη της άνω προμήθειας στο άρθρο 1.6 αναφέρονται ρητά ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν δηλώσεις και όχι υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986. (ΕΚΠΟΤΑ).
- 2) Οι τουαλέτες όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου και όχι Τούρκικου τύπου όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα του Δήμου στα συμπληρωματικά στοιχεία. Εξάλλου με το άρθρο 4 της διακήρυξης διευκρινίζεται η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων
- 3) Στις εξωτερικές θύρες θα έχουν ταμπλά πλήρη και δεν θα υπάρχει σταθερό τζαμλίκι.
- 4) Η κατεύθυνση ανοίγματος της εξωτερικής θύρας των ΑΜΕΑ απεικονίζεται στο αναρτημένο σχέδιο κάτοψης στα «Συμπληρωματικά Στοιχεία»

- 5) Η επαλληλία αναφέρεται στα συρόμενα κουφώματα όπου όταν το ένα τμήμα του κουφώματος σύρεται επικάθεται παράλληλα του άλλου δηλαδή δεν εισέρχεται εντός της τοιχοποιίας. Επίσης δεν απαιτείται ο υαλοπίνακας των W.C. να είναι ενισχυμένος με μεταλλικά σύρματα καθόσον υπάρχουν εξωτερικά κιγκλιδώματα για ασφάλεια
- 6) Τα πέντε (5) εξωτερικά φωτιστικά τύπου χελώνα θα τοποθετηθούν ως εξής: τρία (3) πάνω από τις θύρες και δύο (2) στις γωνίες του κτιρίου επί της απέναντι πλευράς των θυρών των κτιρίων. (Σχέδιο κάτοψης στα συμπληρωματικά στοιχεία)
- 7) Τα ουρητήρια: θα είναι κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων 35x45x30 εκ. τουλάχιστον

**ο προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιών, Υδραυλικών
Εγγειοβελτιωτικών έργων
& Πολιτικής Προστασίας**

**ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄**