

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 02 -12-2013

Αριθ. Πρωτ. 76691

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου

Τηλέφωνο: 23823 50810

FAX: 238 20 29033

Προς

ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

**ΚΟΙΝ. (ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)**

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 75218/25-11-2013 έγγραφο σας

1. Ερώτηση

Σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης : «Για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιών κενού, αλλά και για πρόσθετη εφεδρεία του συστήματος, η διατιθέμενη υποπίεση στη Δεξαμενή Κενού του Αντλιοστασίου Κενού θα ληφθεί στους υπολογισμούς με την ελάχιστη τιμή -60KPa (δηλαδή απόλυτη πίεση 40KPa).» και :

«Κατά τον υπολογισμό του συστήματος αναρρόφησης vacuum, θα ληφθεί υπ' όψιν η ασφαλής λειτουργία και της πιο απομακρυσμένης βαλβίδας αναρρόφησης εξασφαλίζοντας στις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας κενό -25KPa».

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν οι αναφερόμενες υποπίεσεις είναι δεσμευτικές και εάν η μη τήρηση τους αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Απάντηση

Οι αναφερόμενες υποπίεσεις στα Τεύχη Δημοπράτησης αποτελούν όρια, η υπέρβαση των οποίων αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

**Η Διευθύντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου**

**Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**