


GLASSART
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.

16^ο κλμ. Λεωφ. Σπάρτων, Οδός Παλαιοπαναγιάς, 153 51 Παιανία
Τηλ.: +30 210 66 69 112, Fax: +30 210 66 65 226
http://www.glassart.gr • e-mail: info@glassart.gr

GLASSART

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι: 75012
Ελήφθη στις: 27/11/2012

Π/κω 7.4
Μ. Μικροδ. (Π)
27-11-12


ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία
Υπόψη κυρ Μιχαηλίδη Μιχάλη
Τηλ. : 23823-50812
Fax : 23820-29033

Παιανία, 23 Νοεμβρίου 2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 63058/ΕΚ

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (WC) 2^{ου} Λυκείου Γιαννιτσών»

Αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη,

Βάσει της Διακήρυξης 73354 του ανωτέρω διαγωνισμού και όσον αφορά στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής :

1. Στο Άρθρο 1, εδάφιο 1.6.α, β, γ, δ, κλπ, καλούμαστε να προσκομίσουμε αντίστοιχες δηλώσεις. Δεν προσδιορίζετε όμως σαφώς εάν οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να είναι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 105 με γνήσιο της Υπογραφής από Α.Τ. - όπως συνηθίζεται στους Διαγωνισμούς.
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω είναι επί ποινή απορρίψεως, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως την ανωτέρω διευκρίνιση.
2. Στο σχέδιο της Υπηρεσίας σας απεικονίζονται τουαλέτες τουρκικού τύπου ενώ στις προδιαγραφές σας αναφέρετε Ευρωπαϊκού τύπου.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το είδος τουαλέτας που πρέπει να τοποθετηθεί.

GLASSART
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.

16^ο χλμ. Ασφ. Σπάτων, Οδός Παλαιονεοναγιάς, 153 5-1 Παιανία
 Τηλ.: +30 210 66 69 112, Fax: +30 210 66 65 226
<http://www.glassart.gr> • e-mail: info@glassart.gr

GLASSART

3. Στην προδιαγραφή στην παρ. 2.2.12. αναφέρεται «οι εξώπορτες θα έχουν ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι σταθερό διπλό στο άνω μέρος».

Συνήθως στα WC οι εξωτερικές πόρτες δεν έχουν τζάμι, επιπροσθέτως εάν στο WC ΑΜΕΑ τοποθετηθεί πόρτα με τζάμι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί την τουαλέτα θα φαίνεται απέξω.

4. Επίσης, όσον αφορά τις εξωτερικές πόρτες αναφέρεται ότι «θα περιστρέφονται δε κατά 180° σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση». Βάσει του σχεδίου σας όταν ανοίγει η πόρτα του WC-ΑΜΕΑ θα χτυπάει στην πόρτα του WC γυναικών επίσης και δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν στις 180° διότι θα έπρεπε να σταθεροποιηθεί η μία πόρτα πάνω στην άλλη

5. Όσον αφορά τον φωτισμό «Η φωτιστική επιφάνεια θα είναι ίση με το 1/10 της επιφάνειας του δαπέδου και ο φυσικός αερισμός θα επιτυγχάνεται μέσω φεγγιτών (ένας για κάθε WC) οι οποίοι θα είναι όλοι ανα δύο επάλληλοι.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με το ανα δύο επάλληλοι. Συνήθως τα WC φέρουν φεγγίτες τετράγωνους (0,50μ X 0,50μ) ανακλινόμενους με τζάμι τύπου αρμέ.

6. Όσον αφορά τα φωτιστικά σώματα αναγράφεται «Σε κάθε WC θα υπάρχουν 6+2 ΑΜΕΑ φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας με πλέγμα προστασίας και λυχνίες πυρακτώσεως 60W. Εξωτερικά θα υπάρχουν επίσης πέντε (5) φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας».

Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε πόσα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν διότι 6 φωτιστικά τύπου χελώνας δεν επαρκούν για τον φωτισμό των WC, επίσης παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε που θα τοποθετηθούν τα πέντε εξωτερικά φωτιστικά. Θερmitό θα ήταν να μας αποσταλεί ηλεκτρολογικό σχέδιο εάν υπάρχει.


GLASSART
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕ ΎΔΗΣ Α.Ε.

16^ο χλμ. Αεωφ. Σπάτων, Οδός Παλαιολογιάς, 153 51 Παιανία
Τηλ.: +30 210 66 69 112, Fax: +30 210 66 65 226
<http://www.glassart.gr> • e-mail: info@glassart.gr



7. Τέλος, στην κάτοψη σας και στο Τιμολόγιο Μελέτης αναφέρεται ότι θα τοποθετηθούν ουρητήρια αλλά δεν τα αναφέρεται στην προδιαγραφή σας, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν θα τοποθετηθούν ουρητήρια.

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τα ανωτέρω εγγράφως στο fax 210-6665226 ώστε να προβούμε στην ολοκλήρωση της προσφοράς μας.

Με εκτίμηση,
Για την GLASSART ΑΕ

Κόνιαρη Ελένη
Τμήμα Πωλήσεων